



Starostwo Powiatowe w Olecku, 19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32
tel. 87 739 18 65, faks 87 520 32 19, starostwo@powiat.olecko.pl
www.powiat.olecko.pl, www.egoturystyka.pl

**STAROSTA
OLECKI**

19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32
OR.0023.28.2026

Olecko, 13.04.2026 r.

Bożena Zofia Bielska-Świeżyńska

Radna Powiatu Oleckiego

W nawiązaniu do pisma znak: OR.0023.28.2026 z 31.03.2026 r. w załączeniu przesyłam odpowiedź Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku na interpelację dotyczącą skażenia wody bakteriami z grupy coli oraz przestrzegania obowiązkowej częstotliwości badań.

Z poważaniem


STAROSTA
Kosobudzki
Tomasz Kosobudzki



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku

Podpis elektroniczny zweryfikowano
w dniu 10.04.2026
Wynik weryfikacji:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji

Senayurkie
podpis



K. Bielawska

2026-04-10
M. Jell

3987-2026
CP

HK.1331.1.2.2026
Olecko, 10.04.2026 r.

Starosta Olecki
AE:PL-10088-86975-USRHB-33

Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej – skażenie wody w wodociągu
Olecko.

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku udziela odpowiedzi na wniosek złożony przez Starostę Oleckiego z dnia 30.03.2026 r. znak: OR.0023.28.2026, tj.:

I. Zakres i charakter skażenia

1. Próby wody zostały pobrane w dniu 16.03.2026 r. Częstkowe sprawozdanie z badań otrzymano w dniu 17.03.2026 r.
2. i 3. Skażenie stwierdzono na podstawie wyniku badania próbki wody pobranej przez PPIS w Olecku dnia 16.03.2026 r. z punktu zgodności przy ul. Wojska Polskiego 13 w Olecku, który wskazał na obecność bakterii chorobotwórczych w wodzie, tj. obecność *Escherichia coli* w liczbie 85 jtk/100 ml i obecność bakterii grupy coli w liczbie 85 jtk/100 ml, co jest niezgodne z zapisami rozporządzenia w sprawie jakości wody.

II. Obowiązkowa częstotliwość badań

4. Ostatni pobór prób wody wykonany w ramach kontroli wewnętrznej przez PWiK Sp. z o.o. w Olecku został zrealizowany w dniu 16.10.2025 r.
5. Przepisy prawne nie przewidują wymogu badań wody raz w miesiącu.
6. Dokumentacja z ostatnich 12 miesięcy jest do wglądu w siedzibie PSSE w Olecku.

III. Nadzór sanepidu nad operatorem wodociągu

7. Za pełnienie nadzoru w zakresie monitorowania częstotliwości poboru prób wody we wszystkich wodociągach w powiecie odpowiada PPIS w Olecku.
8. Kontrolę kompleksową wodociągu Olecko przeprowadzono w dniu 05.12.2025 r. Protokół kontroli do wglądu w siedzibie PSSE w Olecku.
9. W ciągu ostatnich lat nie stwierdzono nieprawidłowości w dokumentacji badań.

IV. Zawiadomienie prokuratury

10. PPIS w Olecku w dniu 31.03.2026 r. zawiadomił Prokuraturę Rejonową w Olecku o skażeniu mikrobiologicznym i fizykochemicznym wodociągu Olecko.
11. Postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Augustowie pod Sygn. akt 4029-O.Ds.336.2026.
12. Nie dotyczy.

V. Działania po wykryciu skażenia

13. PPIS w Olecku dnia 17.03.2026 r. po otrzymaniu cząstkowego sprawozdania z badań zawnioskował do Starosty Oleckiego o zwołanie posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na godz. 14.00 w dniu 17.03.2026 r., na którym obecny



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku
ul. Wojska Polskiego 13 | 19-400 Olecko
+48 87 520 30 55
psse.olecko@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-87505-28863-VUFRD-30

był również Burmistrz Olecka i Prezes PWIK Sp. z o.o., i poinformował o wykryciu skażenia mikrobiologicznego wody w wodociągu Olecko.

14. Na Prezesa PWIK Sp. z o.o. w dniu 17.03.2026 r. wydano decyzję administracyjną z rygorem natychmiastowej wykonalności.

15. Decyzja do wglądu w siedzibie PSSE w Olecku.

VI. Terminy i dalsze działania

16. PPIS w Olecku otrzyma kolejne sprawozdania z badań wody po zakończeniu działań naprawczych prowadzonych przez PWIK Sp. z o.o. i pobraniu prób do badań.

17. Woda musi odpowiadać warunkom określonym w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

18. Przepisy prawne nie przewidują wymogu codziennych badań wody do czasu uzyskania 3 kolejnych wyników negatywnych.

Katarzyna Dryl-Nerkowska
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Olecku
/dokument podpisany elektronicznie/